

## **СОГЛАСОВАНО**

## У Т В Е Р Ж Д АЮ

Представитель трудового коллектива  
*Борис* И.А Триполитова  
«01» 03 2018 г.

Директор ОБУ «ОСАП»

Н.В. Лопатин

« 01 » 2018 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

## **ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

(НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

1. Территория и помещения учреждения ОБУ «ОСАШ» должны постоянно содержаться в чистоте и порядке, мусор и отходы своевременно удаляться. В помещение адаптивной школы должен быть обеспечен свободный доступ.
  2. Проходы и выходы помещения должны постоянно содержаться в исправном состоянии и ничем не загромождаться.
  3. Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами.
  4. Отогревание замерзших водопроводных и канализационных труб открытым огнем запрещается. Водопроводы следует отогревать горячей водой или песком.
  5. Спецодежда должна храниться только в специально отведенных местах.
  6. В случае возникновения пожара вентиляционная система должна выключаться.
  7. Курение в здании ОБУ «ОСАШ» запрещено.
  8. Всякие неисправности, могущие вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание электрических проводов должны немедленно устраняться специалистом.
  9. За состоянием электрохозяйства должен быть установлен постоянный надзор. Периодически необходимо проводить проверку исправности электросети как наружным осмотром, так и с помощью приборов.
  10. На объекте должны быть протоколы защитного заземления и зануления.
  11. Весь пожарный инвентарь и оборудование должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах и к ним должен быть беспрепятственный доступ.
  12. Использование пожарного инвентаря для хозяйственных, производственных и других нужд категорически запрещается.
  13. Весь пожарный инвентарь и средства пожаротушения должны периодически проверяться и испытываться.

14. Место складирования инвентаря должно содержаться в чистоте и порядке. Тара и упаковка должны немедленно удаляться.
15. В помещениях спортивно-адаптивной школы запрещается применение и хранение взрывчатых веществ, баллонов с газом под давлением, пластмасс и др. материалов, имеющих повышенную пожарную опасность.
16. В помещениях ОСАШ запрещено пользоваться поврежденными выключателями, розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
17. Нельзя оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
18. Запрещается пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
19. Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
20. Запрещается устанавливать на путях эвакуации мебель, шкафы, сейфы и другие предметы.
21. Запрещается убирать помещения с применением бензина, керосина, растворителей и других легковоспламеняющихся горючих жидкостей.
22. По окончании рабочего дня всем сотрудникам производить тщательный осмотр всех помещений, обесточить электросеть.

Лица виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

Заместитель директора

С.В. Самохин